

附件 1

广州市从化区城镇污水处理厂运行情况公示表 (2020 年 7 月)

填报单位: (公章)

污水处理厂名称	设计规模 (万吨/日)	平均处理量 (万吨)	进水 COD 浓度设计标准 (mg/l)	平均进水 COD 浓度 (mg/l)	进水氨氮浓度设计标准 (mg/l)	平均进水氨氮浓度 (mg/l)	出水是否达标	超标项目及数值
从化中心城区污水处理厂	5.00	4.91	250	117	25	15.43	是	/
从化太平镇污水处理厂	2.00	1.76	420	134	22	14.30	是	/
从化明珠污水处理厂	1.00	0.83	280	191	25	11.55	是	/
广州市从化水质净化厂	1.60	1.36	250	169	25	26.84	是	/
从化温泉镇污水处理厂	1.00	0.50	250	53.7	30	6.69	是	/
从化良口镇污水处理厂	1.10	0.49	280	118	30	14.77	是	/
从化鳌头镇污水处理厂	1.00	0.64	250	39.9	30	8.02	是	/