

附件 1

广州市从化区城镇污水处理厂运行情况公示表 (2020 年 8 月)

填报单位: (公章)

污水处理厂名称	设计规模 (万吨/日)	平均处理量 (万吨)	进水 COD 浓度设计标准 (mg/l)	平均进水 COD 浓度 (mg/l)	进水氨氮浓度设计标准 (mg/l)	平均进水氨氮浓度 (mg/l)	出水是否达标	超标项目及数值
从化中心城区污水处理厂	5.00	5.14	250	168	25	13.32	是	/
从化太平镇污水处理厂	2.00	1.78	420	178	22	14.16	是	/
从化明珠污水处理厂	1.00	0.79	280	144	25	14.85	是	/
广州市从化水质净化厂	1.60	1.43	250	125	25	22.74	是	/
从化温泉镇污水处理厂	1.00	0.61	250	92.6	30	10.80	是	/
从化良口镇污水处理厂	1.10	0.52	280	112	30	13.41	是	/
从化鳌头镇污水处理厂	1.00	0.57	250	40.6	30	7.23	是	/