

附件 1

广州市从化区城镇污水处理厂运行情况公示表 (2020 年 9 月)

填报单位: (公章)

污水处理厂名称	设计规模 (万吨/日)	平均处理量 (万吨)	进水 COD 浓度设计标准 (mg/l)	平均进水 COD 浓度 (mg/l)	进水氨氮浓度设计标准 (mg/l)	平均进水氨氮浓度 (mg/l)	出水是否达标	超标项目及数值
从化中心城区污水处理厂	5.00	5.18	250	173	25	15.39	是	/
从化太平镇污水处理厂	2.00	1.90	420	166	22	16.77	是	/
从化明珠污水处理厂	1.00	1.03	280	175	25	13.45	是	/
广州市从化水质净化厂	1.60	1.52	250	130	25	22.38	是	/
从化温泉镇污水处理厂	1.00	0.58	250	68.5	30	8.35	是	/
从化良口镇污水处理厂	1.10	0.58	280	103	30	9.98	是	/
从化鳌头镇污水处理厂	1.00	0.94	250	38.5	30	6.09	是	/