

附件 1

广州市从化区城镇污水处理厂运行情况公示表 (2020 年 10 月)

填报单位: (公章)

污水处理厂名称	设计规模 (万吨/日)	平均处理量 (万吨)	进水 COD 浓度设计标准 (mg/l)	平均进水 COD 浓度 (mg/l)	进水氨氮浓度设计标准 (mg/l)	平均进水氨氮浓度 (mg/l)	出水是否达标	超标项目及数值
从化中心城区污水处理厂	5.00	4.73	250	239	25	21.04	是	/
从化太平镇污水处理厂	2.00	1.73	420	191	22	20.63	是	/
从化明珠污水处理厂	1.00	1.05	280	166	25	16.66	是	/
广州市从化水质净化厂	1.60	1.47	250	150	25	26.91	是	/
从化温泉镇污水处理厂	1.00	0.53	250	66.3	30	11.87	是	/
从化良口镇污水处理厂	1.10	0.48	280	126	30	14.38	是	/
从化鳌头镇污水处理厂	1.00	0.47	250	42.9	30	11.96	是	/