

附件 1

广州市从化区城镇污水处理厂运行情况公示表 (2020 年 11 月)

填报单位: (公章)

污水处理厂名称	设计规模 (万吨/日)	平均处理量 (万吨)	进水 COD 浓度设计标准 (mg/l)	平均进水 COD 浓度 (mg/l)	进水氨氮浓度设计标准 (mg/l)	平均进水氨氮浓度 (mg/l)	出水是否达标	超标项目及数值
从化中心城区污水处理厂	5.00	4.71	250	298	25	23.08	是	/
从化太平镇污水处理厂	2.00	1.71	420	153	22	23.28	是	/
从化明珠污水处理厂	1.00	1.03	280	239	25	18.75	是	/
广州市从化水质净化厂	1.60	1.39	250	175	25	30.34	是	/
从化温泉镇污水处理厂	1.00	0.48	250	99.6	30	13.18	是	/
从化良口镇污水处理厂	1.10	0.47	280	113	30	16.98	是	/
从化鳌头镇污水处理厂	1.00	0.43	250	70.4	30	14.25	是	/