

附件 1

广州市从化区城镇污水处理厂运行情况公示表 (2021 年 1 月)

填报单位: (公章)

污水处理厂名称	设计规模 (万吨/日)	平均 处理量 (万吨)	进水 COD 浓度 设计标准 (mg/l)	平均进水 COD 浓度 (mg/l)	进水氨氮 浓度设计标准 (mg/l)	平均进水 氨氮浓度 (mg/l)	出水 是否达标	超标项目 及数值
从化中心城区 污水处理厂	5.00	5.02	250	245	25	20.24	是	/
从化太平镇污 水处理厂	2.00	1.52	420	215	22	24.78	是	/
从化明珠污 水处理厂	1.00	0.83	280	326	25	20.08	是	/
广州市从化水 质净化厂	1.60	0.71	250	211	25	26.41	是	/
从化温泉镇污 水处理厂	1.00	0.50	250	108	30	14.13	是	/
从化良口镇污 水处理厂	1.10	0.43	280	157	30	18.25	是	/
从化鳌头镇污 水处理厂	1.00	0.38	250	90.3	30	15.30	是	/