

附件 1

广州市从化区城镇污水处理厂运行情况公示表 (2021 年 2 月)

填报单位: (公章)

污水处理厂名称	设计规模 (万吨/日)	平均 处理量 (万吨)	进水 COD 浓度 设计标准 (mg/l)	平均进水 COD 浓度 (mg/l)	进水氨氮 浓度设计标准 (mg/l)	平均进水 氨氮浓度 (mg/l)	出水 是否达标	超标项目 及数值
从化中心城区 污水处理厂	5.00	4.18	250	195	25	17.46	是	/
从化太平镇污 水处理厂	2.00	1.21	420	137	22	22.35	是	/
从化明珠污 水处理厂	1.00	0.69	280	218	25	15.18	是	/
广州市从化水 质净化厂	1.60	1.34	250	167	25	28.48	是	/
从化温泉镇污 水处理厂	1.00	0.52	250	118	30	17.22	是	/
从化良口镇污 水处理厂	1.10	0.43	280	178	30	21.07	是	/
从化鳌头镇污 水处理厂	1.00	0.40	250	80.4	30	15.47	是	/