

附件 1

 广州市从化区城镇污水处理厂运行情况公示表（2021 年 8 月）

填报单位：（公章）

污水处理厂名称	设计规模 (万吨/日)	平均 处理量 (万吨)	进水 COD 浓度 设计标准 (mg/l)	平均进水 COD 浓度 (mg/l)	进水氨氮 浓度设计标准 (mg/l)	平均进水 氨氮浓度 (mg/l)	出水 是否达标	超标项目 及数值
从化中心城区 污水处理厂	5.00	5.54	250	85.9	25	13.73	是	/
从化太平镇污 水处理厂	2.00	1.91	420	123	22	13.59	是	/
从化明珠污 水处理厂	1.00	1.13	280	204	25	11.19	是	/
广州市从化水 质净化厂	1.60	1.45	250	121	25	22.31	是	/
从化温泉镇污 水处理厂	1.00	0.60	250	118	30	10.69	是	/
从化良口镇污 水处理厂	1.10	0.80	280	104	30	7.34	是	/
从化鳌头镇污 水处理厂	1.00	0.77	250	77.2	30	9.41	是	/