

附件 1

广州市从化区城镇污水处理厂运行情况公示表 (2022 年 4 月)

填报单位: (公章)

污水处理厂名称	设计规模 (万吨/日)	平均处理量 (万吨)	进水 COD 浓度设计标准 (mg/l)	平均进水 COD 浓度 (mg/l)	进水氨氮浓度设计标准 (mg/l)	平均进水氨氮浓度 (mg/l)	出水是否达标	超标项目及数值
从化中心城区污水处理厂	5.00	5.08	250	220	25	23.44	是	/
从化太平镇污水处理厂	2.00	1.91	420	248	22	27.11	是	/
从化明珠污水处理厂	1.00	1.06	280	295	25	20.08	是	/
广州市从化水质净化厂	1.60	1.41	250	112	25	18.35	是	/
从化温泉镇污水处理厂	1.00	0.48	250	94.6	30	11.54	是	/
从化良口镇污水处理厂	1.10	0.50	280	117	30	13.30	是	/
从化鳌头镇污水处理厂	1.00	0.53	250	79.2	30	14.63	是	/