

附件 1

广州市从化区城镇污水处理厂运行情况公示表 (2022 年 6 月)

填报单位: (公章)

污水处理厂名称	设计规模 (万吨/日)	平均处理量 (万吨)	进水 COD 浓度设计标准 (mg/l)	平均进水 COD 浓度 (mg/l)	进水氨氮浓度设计标准 (mg/l)	平均进水氨氮浓度 (mg/l)	出水是否达标	超标项目及数值
从化中心城区污水处理厂	5.00	5.48	250	117	25	12.87	是	/
从化太平镇污水处理厂	2.00	2.09	420	206	22	14.40	是	/
从化明珠污水处理厂	1.00	1.04	280	240	25	10.29	是	/
广州市从化水质净化厂	1.60	1.48	250	76.0	25	13.33	是	/
从化温泉镇污水处理厂	1.00	0.82	250	37.5	30	3.23	是	/
从化良口镇污水处理厂	1.10	1.00	280	56.2	30	5.89	是	/
从化鳌头镇污水处理厂	1.00	0.97	250	51.9	30	4.77	是	/