

附件 1

广州市从化区城镇污水处理厂运行情况公示表 (2022 年 8 月)

填报单位: (公章)

污水处理厂名称	设计规模 (万吨/日)	平均处理量 (万吨)	进水 COD 浓度设计标准 (mg/l)	平均进水 COD 浓度 (mg/l)	进水氨氮浓度设计标准 (mg/l)	平均进水氨氮浓度 (mg/l)	出水是否达标	超标项目及数值
从化中心城区污水处理厂	5.00	5.24	250	144	25	15.85	是	/
从化太平镇污水处理厂	2.00	1.97	420	231	22	18.51	是	/
从化明珠污水处理厂	1.00	1.03	280	318	25	14.58	是	/
广州市从化水质净化厂	1.60	1.42	250	102	25	20.81	是	/
从化温泉镇污水处理厂	1.00	0.69	250	66.5	30	10.68	是	/
从化良口镇污水处理厂	1.10	0.62	280	123	30	13.86	是	/
从化鳌头镇污水处理厂	1.00	0.72	250	114	30	14.00	是	/