

附件 1



广州市从化区城镇污水处理厂运行情况公示表 (2022 年 10 月)

填报单位: (公章)

污水处理厂名称	设计规模 (万吨/日)	平均处理量 (万吨)	进水 COD 浓度设计标准 (mg/l)	平均进水 COD 浓度 (mg/l)	进水氨氮浓度设计标准 (mg/l)	平均进水氨氮浓度 (mg/l)	出水是否达标	超标项目及数值
从化中心城区污水处理厂	5.00	4.98	250	259	25	24.33	是	/
从化太平镇污水处理厂	2.00	1.69	420	292	22	28.84	是	/
从化明珠污水处理厂	1.00	0.90	280	345	25	24.12	是	/
广州市从化水质净化厂	1.60	1.31	250	129	25	24.29	是	/
从化温泉镇污水处理厂	1.00	0.47	250	53.7	30	11.11	是	/
从化良口镇污水处理厂	1.10	0.46	280	150	30	15.22	是	/
从化鳌头镇污水处理厂	1.00	0.47	250	175	30	17.92	是	/