

附件 1

 广州市从化区城镇污水处理厂运行情况公示表 (2022 年 12 月)

填报单位: (公章)

污水处理厂名称	设计规模 (万吨/日)	平均 处理量 (万吨)	进水 COD 浓度 设计标准 (mg/l)	平均进水 COD 浓度 (mg/l)	进水氨氮 浓度设计标准 (mg/l)	平均进水 氨氮浓度 (mg/l)	出水 是否达标	超标项目 及数值
从化中心城区 污水处理厂	5.00	3.98	250	208	25	21.93	是	/
从化太平镇污 水处理厂	2.00	1.64	420	266	22	23.97	是	/
从化明珠污 水处理厂	1.00	0.75	280	399	25	20.20	是	/
广州市从化水 质净化厂	1.60	1.24	250	122	25	23.64	是	/
从化温泉镇污 水处理厂	1.00	0.35	250	44.1	30	10.53	是	/
从化良口镇污 水处理厂	1.10	0.43	280	118	30	12.54	是	/
从化鳌头镇污 水处理厂	1.00	0.25	250	265	30	24.09	是	/