

附件 1

广州市从化区城镇污水处理厂运行情况公示表 (2023 年 1 月)

填报单位: (公章)

污水处理厂名称	设计规模 (万吨/日)	平均处理量 (万吨)	进水 COD 浓度设计标准 (mg/l)	平均进水 COD 浓度 (mg/l)	进水氨氮浓度设计标准 (mg/l)	平均进水氨氮浓度 (mg/l)	出水是否达标	超标项目及数值
从化中心城区污水处理厂	5.00	4.53	250	268	25	18.43	是	/
从化太平镇污水处理厂	2.00	1.42	420	242	22	22.78	是	/
从化明珠污水处理厂	1.00	0.78	280	459	25	13.62	是	/
广州市从化水质净化厂	1.60	1.35	250	99.0	25	19.33	是	/
从化温泉镇污水处理厂	1.00	0.52	250	63.5	30	10.83	是	/
从化良口镇污水处理厂	1.10	0.49	280	123	30	11.92	是	/
从化鳌头镇污水处理厂	1.00	0.30	250	181	30	21.94	是	/